

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, RUOLO DI TERZO RESPONSABILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO, PRESSURIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE IDRICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ISMEA, IN VIALE LIEGI N.26 - ROMA

CIG 830138686F

1. DOMANDA: La presente al fine di richiedere quali compiti svolge il sistema Sauter e che tipo di utilizzato ne viene fatto. Nello specifico si chiede se tale sistema viene utilizzato solo per l'accensione degli impianti oppure come monitoraggio da remoto.

RISPOSTA: Il sistema di supervisione viene utilizzato per le accensioni/spengimenti programmati degli impianti collegati. La diagnostica viene svolta da personale SAUTER in occasione delle visite semestrali di sua pertinenza.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dr. Mario Marotta